



Nasz znak 1622 / 01 / 2025

Świdnica, 25.09.2025.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.09.2025 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:

Budowa Instalacji OZE działającej w ramach sieci wyspowej tj. off grid (fotowoltaiczna i pionowych turbin wiatrowych) o łącznej nominalnej mocy wyjściowej AC 1,63 MW, z magazynem energii elektrycznej o pojemności 6 MWh i systemem zarządzania energią na terenie bazy MPK w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6, na potrzeby zabezpieczenia "zielonej energii" dla stacji ładowania pojazdów.

Nr sprawy 4/OZE/2025

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.06.2025. i ukazało się w dniu 19.06.2025. (Dz. U. S: 116/2025) pod numerem publikacji ogłoszenia: **398716-2025**

Kwota przeznaczona przez MPK „Świdnica” Sp. z o.o. na sfinalizowanie zadania: **49.234.739,23 zł brutto**

Do postępowania wpłynęły 4 oferty:

1. ML SYSTEM + SP. Z O.O., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

Cena oferty: **45.191.471,82 zł brutto**

2. ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

Cena oferty: **48.954.000,00 zł brutto**

3. ARINEA sp. z o.o., ul. Działkowa 11B, 62-872 Borek

Cena oferty: **21.543.000,36 zł brutto**

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska – lider konsorcjum i NOMAD ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – partner konsorcjum

Cena oferty: **44.433.750,00 zł brutto**

Kryteria:

1.	CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (C)	60%
2.	CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE AWARII NA WEZWANIE (R)	10 %
3.	WARUNKI GWARANCJI (G)	30 %

Po sprawdzeniu i analizie ofert informujemy, że wybrana została oferta nr 3:

Oferta nr 3: **ARINEA sp. z o.o., ul. Działkowa 11B, 62-872 Borek**

Oferta uzyskała 94,00 pkt.

PUNKTACJA:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia (C) max. 60 pkt. - 21.543.000,36 zł brutto = | 60,00 pkt |
| 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (R) max 10 pkt - 23 godz. = | 10,00 pkt |
| 3. Warunki gwarancji (G) max. 30 pkt - | 24,00 pkt. |
| 3.1. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z pionowych turbin wiatrowych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = | 4 pkt |
| 3.2. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie | |

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Spółka z o.o. / 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6
tel. 74 851 81 00 / fax. 74 660 45 90 / e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl / www.mpk.swidnica.pl

KRS 0000217735 / NIP 884-25-01-652 / REGON 891524718 / Kapitał zakładowy: 3 775 900 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



- minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = **4 pkt**
- 3.3. Okres gwarancji producenta na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 12 lat, minimum 80% mocy nominalnej – 360 miesięcy = powyżej 24 lat = **4 pkt**
- 3.4. Okres gwarancji producentów na pozostałe urządzenia (rozdzielnia, złącza kablowe i linie kablowe, inwertery, licząc od daty odbioru końcowego – 122 miesięcy = powyżej 10 lat = **6 pkt**
- 3.5. Okres gwarantowanego okresu obsługi i serwisowania systemu zarządzania siecią – 180 miesięcy = powyżej 14 lat = **4 pkt**
- 3.6. Gwarancja na magazyn energii elektrycznej nie krótsza niż 12 lat. Magazyn energii elektrycznej musi zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% wartości nominalnej (początkowej). W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii na nowe celem uzyskania co najmniej minimalnego poziomu pojemności dla całego magazynu energii.
- Okres gwarancji jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dostarczono magazyn i przeprowadzono jego protokółarny odbiór – 145 miesięcy = powyżej 12 lat = **2 pkt**
- Razem warunki gwarancji : **24 pkt**
- RAZEM: 94,00 pkt**

Pozostałe oferty:

Oferta nr 1: **ML SYSTEM + SP. Z O.O., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie**

Oferta uzyskała 68,60 pkt

PUNKTACJA:

1. Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia (C) max. 60 pkt - 45.191.471,82 zł brutto = **28,60 pkt**
2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (R) max. 10 pkt - 23 godz. = **10,00 pkt**
3. Warunki gwarancji (G) max. 30 pkt - **30,00 pkt**
- 3.1. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z pionowych turbin wiatrowych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = **4 pkt**
- 3.2. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = **4 pkt**
- 3.3. Okres gwarancji producenta na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 12 lat, minimum 80% mocy nominalnej – 289 miesięcy = powyżej 24 lat = **4 pkt**
- 3.4. Okres gwarancji producentów na pozostałe urządzenia (rozdzielnia, złącza kablowe i linie kablowe, inwertery, licząc od daty odbioru końcowego – 121 miesięcy = powyżej 10 lat = **6 pkt**
- 3.5. Okres gwarantowanego okresu obsługi i serwisowania systemu zarządzania siecią – 169 miesięcy = powyżej 14 lat = **4 pkt**
- 3.6. Gwarancja na magazyn energii elektrycznej nie krótsza niż 12 lat. Magazyn energii elektrycznej musi zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% wartości nominalnej (początkowej). W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii na nowe celem uzyskania co najmniej minimalnego poziomu pojemności dla całego magazynu energii.
- Okres gwarancji jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dostarczono magazyn i przeprowadzono jego protokółarny odbiór – 217 miesięcy = powyżej 18 lat = **8 pkt**
- Razem warunki gwarancji : **30 pkt**
- RAZEM = 68,60 pkt.**



Oferta nr 2: **ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław**

Oferta uzyskała 54,40 pkt.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia (C) max. 60 pkt - 48.954.0000,00 zł brutto = | 26,40 pkt |
| 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (R) max. 10 pkt - 23 godz. = | 10,00 pkt |
| 3. Warunki gwarancji (G) max. 30 pkt - | 18,00 pkt |
| 3.1. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z pionowych turbin wiatrowych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = | 4 pkt |
| 3.2. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 145 miesięcy = powyżej 12 lat = | 2 pkt |
| 3.3. Okres gwarancji producenta na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 12 lat, minimum 80% mocy nominalnej – 145 miesięcy = powyżej 12 lat = | 0 pkt |
| 3.4. Okres gwarancji producentów na pozostałe urządzenia (rozdzielnia, złącza kablowe i linie kablowe, inwertery, licząc od daty odbioru końcowego – 121 miesięcy = powyżej 10 lat = | 6 pkt |
| 3.5. Okres gwarantowanego okresu obsługi i serwisowania systemu zarządzania siecią – 145 miesięcy = powyżej 12 lat = | 2 pkt |
| 3.6. Gwarancja na magazyn energii elektrycznej nie krótsza niż 12 lat. Magazyn energii elektrycznej musi zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% wartości nominalnej (początkowej).
W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii na nowe celem uzyskania co najmniej minimalnego poziomu pojemności dla całego magazynu energii.
Okres gwarancji jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dostarczono magazyn i przeprowadzono jego protokółarny odbiór – 169 miesięcy = powyżej 14 lat = | 4 pkt |
| Razem warunki gwarancji : | 18 pkt |

RAZEM = 54,40 pkt.

W związku z tym, że w/w Wykonawca w swojej ofercie **nie dostarczył wypełnionego dokumentu „CZEŚCI II SWZ – Dane techniczne oferowanej instalacji OZE** działającej w ramach sieci wyspowej tj. off grid (fotowoltaiczna i pionowych turbin wiatrowych) o łącznej nominalnej mocy wyjściowej AC 1,63 MW, z magazynem energii elektrycznej pojemności 6 MWh i systemem zarządzania energią na terenie bazy MPK w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 6, na potrzeby zabezpieczenia "zielonej energii" dla stacji ładowania pojazdów"- wymaganej zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, na podst. Art. 226, ust. 1 pkt. 2c Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych - komisja odrzuciła ofertę ELEKTROTIM S.A.

Oferta nr 4: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska – lider konsorcjum i NOMAD ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – partner konsorcjum.**

Oferta uzyskała 63,09 pkt.

PUNKTACJA:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia (C) max. 60 pkt - 44.433.750,00 zł brutto = | 29,09 pkt |
| 2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie (R) max. 10 pkt - 23 godz. = | 10,00 pkt |
| 3. Warunki gwarancji (G) max. 30 pkt - | 24,00 pkt |
| 3.1. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z pionowych turbin wiatrowych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = | 4 pkt |
| 3.2. Okres gwarancji producentów na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 6 lat, minimum 90% mocy nominalnej – 181 miesięcy = powyżej 15 lat = | 4 pkt |
| 3.3. Okres gwarancji producenta na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w okresie minimum 12 lat, minimum 80% mocy nominalnej – 289 miesięcy = powyżej 24 lat = | 4 pkt |

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Spółka z o.o. / 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6
tel. 74 851 81 00 / fax. 74 660 45 90 / e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl / www.mpk.swidnica.pl

KRS 0000217735 / NIP 884-25-01-652 / REGON 891524718 / Kapitał zakładowy: 3 775 900 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



- 3.4. Okres gwarancji producentów na pozostałe urządzenia (rozdzielnia, złącza kablowe i linie kablowe, inwertery, licząc od daty odbioru końcowego – 121 miesięcy = powyżej 10 lat = **6 pkt**
- 3.5. Okres gwarantowanego okresu obsługi i serwisowania systemu zarządzania siecią – 180 miesięcy = powyżej 14 lat = **4 pkt**
- 3.6. Gwarancja na magazyn energii elektrycznej nie krótsza niż 12 lat. Magazyn energii elektrycznej musi zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% wartości nominalnej (początkowej). W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii na nowe celem uzyskania co najmniej minimalnego poziomu pojemności dla całego magazynu energii.
- Okres gwarancji jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dostarczono magazyn i przeprowadzono jego protokółarny odbiór – 145 miesięcy = powyżej 12 lat = **2 pkt**
- Razem warunki gwarancji : **24 pkt**
- RAZEM = 63,09 pkt.**


PREZES ZARZĄDU
mgr Tomasz Kurzawa